



TELPU EKSPLIKĀCIJA 2. STĀVAM
Ambulatorā nodaļa

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Gaisa daudz. m3/st	
		nosūce	pieplūde
401	Gaitenis		100
402	Kabinets		
403	Kabinets		
404	Ieejas vestibils		100
405	Ģipsētava	80	80
406	Tualete	80	50
407	Tualete	50	
408	Priekštelpa		
409	Kāpņu telpa		
410	Sanitāri tehniskā telpa		
411	Gaitenis		
412	Vīriešu tualete	50	50
413	Sieviešu tualete	50	
414	Priekštelpa		50
415	Neatl. med. palīdzība	50	80
416	Tualete, duša personālam	80	
417	Ultrasonoskopija	60	60
418	Tualete, duša personālam	80	
419	Traumpunkts	50	80
420	Pārsiešana	80	80
421	Kardialoģija	60	60
422	Elektrokardialoģija	60	60
423	Ultrasonoskopija	60	60
	KOPĀ	880	910

PIEZĪMES

- Gaisa vadi izbūvējami zem stāva griestiem, nosūces un pieplūdes difuzori vienādā augstumā 10 cm zem griestiem.
- Pievadi telpām dn100 ar regulēšanas vārstu KROS dn100.
- Pagriezieni un nozarojumi izbūvējami ar standarta veidgabaliem un līkņiem R=D.
- Kaloriferu siltumapgādes cauruļvadiem attiecīgā diametra noslēgkrāni izbūvējami nozarojumā no siltuma mezgla un pievienojumā kalorifieriem.

PROJEKTA KOORDINATORS

SADARBĪBĀ AR

aacbirojs

AAC birojs, SIA _Andreja Pormaļa ielā 13-2, Jēkabpils_ MT29268754 _aacbirojs@aacbirojs.lv

BŪVOBJEKTS ALŪKSNES SLIMNĪCAS ĒKAS (001, 009)
FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA
ADRESE PILS IELA 1, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADS, LV-4301
PASŪTĪTĀJS SIA "ALŪKSNES SLIMNĪCA" REG.NR. 40003252612
PROJEKTA VADĪTĀJS A.Cikanovičs
AVK DAĻAS VADĪTĀJS R. Arājs

LAPAS SATURS Ambulatorās nodaļa. 1. stāva plāns - ventilācija
LAPAS MARKA AVK-5
LAPAS NR 5
LAPU SKAITS
PROJEKTA STADIJA TP
DATUMS 2013.gada augusts

ARHIVS Ainars:Users:Acik:Desktop:Template.pln