


PIEZĪMES

1. Gaisa vadus un to izvadus izbūvēt neskarot nesošās konstrukcijas.
2. Visi gaisa vadi bēniņos izolējami ar minerālvates paklājiem b=100 ar foliju.
3. Pagriezieni un nozarojumi izbūvējami ar standarta veidgabaliem un līkņiem R=D.
4. Kalorifieru siltumapgādes caurīhvadiem attiecīgā diametra noslēgkrāni izbūvējami nozarojumā no siltuma mezgla un pievienojumos kalorifieriem.

PROJEKTA KOORDINATORS	SADARBĪBĀ AR	
BŪVOBJEKTS ALŪKSNES SLIMNĪCAS ĒKAS (001, 009)	AAC bīnjs SIA, Andreja Porneļa ielā 13-2, Jēkabpils, _MR29268754_ aachproj@aachproj.lv	
FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA	LAPAS SATURS Bēniņu stāva plāns - ventiācija	
ADRESE PILS IEĻA 1, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADS, LV-4301	LAPAS MARKA AVK-4	
PASŪTĪTĀJS SIA "ALŪKSNES SLIMNĪCA" REG.NR. 40003252612	LAPU SKAITS	
PROJEKTA VADĪTĀJS A.Cikanovičs	PROJEKTA STADIJA TP	
AVK DAĻAS VADĪTĀJS R. Arājs	DATUMS 2013.gada augusts	
	ARH/IS Anars:Users\Aek\Desktop\Temple.pjn	