


TEĻPU EKSPĻIKĀCIJA 1. STĀVAM  
(Uzņemšanas nodaļai)

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Gaisa daudz. m <sup>3</sup> /st	
		nosūce	pieplūde
301	Vēliveris		
302	Kāpņu telpa		
303	Tualetes personālam	50	
304	Gaitenis		160
305	Priekštelpa		
306	Aptūtas telpa	60	60
307	Māsu postenis	60	60
308	Ārstu istaba	60	60
309	Āsins telpa	80	80
310	Āsins telpa		
311	Priekštelpa		
312	Priekštelpa		100
313	Slevesu tualete	50	
314	Vīriešu tualete	50	
315	Duša pacientiem	60	
316	Tualetes pacientiem ar īpašām vajadzībām	80	80

317	Izolators	80	100
318	Izolatora dūša, tualete	60	
319	Gaiteis		
320	Tualetes dūša personālam	100	80
321	Tualetes/dūša pacientiem	100	80
322	Gaiteis		
323	Gaiteis		
324	Observācijas palāta	80	80
325	Procedūru telpa	80	80
326	Pacientu izmeklēšana	80	80
327	Materialu nolikava		
328	Gaiteis		
329	Nolikava		
330	Personāla atpūtas telpa		
331	Reamācijas palāta	60	60
332	Reanimācijas palāta	160	160
333	Reanimācijas palāta	60	60
334	Vēlīverts		
335	Kāpņu telpa		

## PIEZĪMES

1. Gaiss vadi izbūvējami zem stāva griestiem, noslīces un pieplūdes difūzori vienāda augstuma 10 cm zem griestiem.
2. Plevadi tiepām dn100 ar regulēšanas vārstu KROS dn100.
3. Pagriezieni un nozarojumi izbūvējami ar standarta veidgabaliem un līkniem R=D.
4. Gaiss pārpļūdi uz saņemzēmlem nepieciešama 1cm lield sprauga zem durvīm vai restītes durvīs200x200, 30cm virs grīdas

PROJEKTA KOORDINATORS	SADARBĪBĀ AR AAC bīrojs, SIA _ Andreja Pommale ielā 13-2, Jūlcapijs _ MT79268754 _ aacbirojs@aacbirojs.lv	
BŪVOBJEKTS ALŪKSNES SLIMNĪCAS ĒKAS (001, 009) FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA ADRESE PILS IEĻA 1, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADS, LV-4301 PASŪTĪTĀJS SIA "ALŪKSNES SLIMNĪCA" REG.NR. 40003252612 PROJEKTA VADĪTĀJS A.Cikanovičs AVK DAUŠAS VADĪTĀJS R. Arājs	LAPAS SATURS Uzņemšanas nodaļa. 1. stāva plāns - ventilācija LAPAS MARKA AVK-2 LAPAS NR 2 LAPU SKAITS PROJEKTA STADIJA TP DATUMS 2013.gada augusts	ARHĪVS Ainars.Users\ack\Desktop\Tēplaine.jpg