



PIEZĪMES

1. Gaisa vadus un to izvadus izbūvēt neskarot nesošās konstrukcijas.
2. Visi gaisa vadi bēniņos izolējami ar minerālvates paklājiem b=100 ar foliju.
3. Pagriezieni un nozarojumi izbūvējami ar standarta veidgabaliem un līkņiem R=D.
4. Kaloriferu siltumapgādes cauruļvadiem attiecīgā diametra noslēgkrāni izbūvējami nozarojumā no siltuma mezgla un pievienojumā kalorifieriem.

PROJEKTA KOORDINATORS

SADARBĪBĀ AR

aacbirojs

AAC birojs, SIA _Andreja Pormaja ielā 13-2, Jēkabpils _MT29268754 _aacbirojs@aacbirojs.lv

BŪVOBJEKTS **ALŪKSNES SLIMNĪCAS ĒKAS (001, 009)**
FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA
ADRESE **PILS IEĻA 1, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADS, LV-4301**
PASŪTĪTĀJS **SIA "ALŪKSNES SLIMNĪCA" REG.NR. 40003252612**
PROJEKTA VADĪTĀJS **A.Cikanovičs**
AVK DAĻAS VADĪTĀJS **R. Arājs**

LAPAS SATURS Ambulatorā nod., Bēniņu st. plāns - ventilācija
LAPAS MARKA **AVK-7**
LAPAS NR **7**
LAPU SKAITS
PROJEKTA STADIJA **TP**
DATUMS **2013.gada augusts**

ARHĪVS Ainars:Users:Acik:Desktop:Template.pln