



TELPU EKSPLIKĀCIJA 2. STĀVAM
Ambulatorā nodaļa

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Gaisa daudz. m3/st	
		nosūce	pieplūde
233	Tualete	50	
234	Tualete	50	
235	Priekštelpa		
235a	Priekštelpa		50
236	Kāpņu telpa		
237	Kabinets		
238	Noliktava		
239	Palāta	80	80
240	Palāta	80	80
241	Palāta	80	80
242	Palāta	80	80
243	Palāta	80	80
244	Palāta	80	80
245	Palāta	80	80
246	Priekštelpa		
247	Kabinets		
248	Palāta	80	80
249	Palāta	120	120
250	Palāta	80	80
251	Palāta	80	80
252	Palāta	80	80
253	Gaitenis		100
254	Kāpņu telpa		
	KOPĀ	1140	1170

2020 2080

PIEZĪMES

- Gaisa vadi izbūvējami zem stāva griestiem, nosūces un pieplūdes difuzori vienādā augstumā 10 cm zem griestiem.
- Pievadi telpām dn100 ar regulēšanas vārstu KROS dn100.
- Pagriezieni un nozarojumi izbūvējami ar standarta veidgabaliem un līkņiem R=D.

PROJEKTA KOORDINATORS

SADARBĪBĀ AR

aacbirojs

AAC birojs,SIA _ Andreja Pormaļa ielā 13-2, Jēkabpils _ MT29268754 _ aacbirojs@aacbirojs.lv

BŪVOBJEKTS ALŪKSNES SLIMNĪCAS ĒKAS (001, 009)
FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA
ADRESE PILS IELA 1, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADS, LV-4301
PASŪTĪTĀJS SIA "ALŪKSNES SLIMNĪCA" REG.NR. 40003252612
PROJEKTA VADĪTĀJS A.Cikanovičs
AVK DAĻAS VADĪTĀJS R. Arājs

LAPAS SATURS 2. stāva plāns - ventilācija
LAPAS MARKA AVK-6
LAPAS NR 6
LAPU SKAITS
PROJEKTA STADIJA TP
DATUMS 2013.gada augusts

ARHĪVS Ainars:Users:Acik\Desktop:Template.pln