

DARBU APJOMU SARAKSTS ŪKT SADAĻAI

Nr. p.k.	Apraksts	Mērvienība	Daudzums
1.	<i>Ūdensvads Ū1</i>		
1.1	Ūdensvada caurule PE PN10 Ø75 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas	m	10
1.2	Ūdensvada caurule PE PN10 Ø32 montāža ar 15 cm smilts pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas	m	35
1.3	Pieslēgums pie esošā ūdensvada tīkla d32	vieta	2
1.4	Pieslēgums pie esošā ūdensvada tīkla d100	vieta	1
1.5	Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu stiprināšana un aizbēršana blīvējot), ieskaitot izbūvētās grunts promvešanu, pie caurules iebūves dziļuma 1,5 - 2,0 m, nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa pazemināšana	m	45
1.6	Apvalkcaurule DN150, montāža	m	4
1.7	Apvalkcaurule DN50, montāža	m	4
1.8	Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana)	vieta	5
1.9	Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs >200mm (t.sk. to atšurfēšana)	vieta	2
1.10	Elektrometināms trejgabals PE Ø110, montāža	gab.	1
1.11	Elektrometināms trejgabals PE Ø110, montāža	gab.	1
1.12	Elektrometināms pāreja Ø110/75, montāža	gab.	1
1.13	Elektrometināms līkums Ø75 PE 30°, montāža	gab.	1
1.14	Elektrometināms līkums Ø75 PE 90°, montāža	gab.	1
1.15	Elektrometināms līkums Ø32 PE 90°, montāža	gab.	2
1.16	Elektrometināma dubultuzmava PE Ø75, montāža	gab.	2
1.17	Aizbīdnis DCI DN65 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošu ielas kapi, montāža	gab.	1
1.18	Cauruļvada d100 demontāža	m	70
1.19	Cauruļvada d50 demontāža	m	150
1.20	Cauruļvada d32 demontāža	m	11
1.21	Īscaurule ar atloku PE Ø110/DN100, montāža	gab.	1
1.22	Atbalsta bloku izbūve	gab.	12
1.23	Marķējuma lentas piegāde un izbūve ūdensvadam 0,5 dziļumā no zemes virsmas	m	45

Piezīmes:

1. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar ģenerālpānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmai un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām iekārtām un materiāliem.
5. Būvuzņēmējs dod pilna apjoma cenu piedāvājumu ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīt un ir nepieciešami sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai.

Izstrādāja: Aivars Dukulis