



LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA

## VESELĪBAS INSPEKCIJA

Juridiskā adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201,  
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

### NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/TERITORIJAS PLĀNOJUMAM

Atzinuma izdošanas vieta

Gulbene

2011. g. 23. februārī

Nr. 24

1. Objekta nosaukums **Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija**

2. Objekta adrese

Pils iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads,  
zemesgabala kadastra Nr. 3601 001 0421.

3. Objekta īpašnieks

SIA „Alūksnes slimnīca”, reģ. Nr. 40003252612, Pils iela 1A,  
Alūksne, Alūksnes novads.

4. Iesniegtie dokumenti

1. 16.02.2011., pieteikums Nr. 3472;  
2. Alūksnes novada pašvaldības būvvaldes plānošanas un  
arhitektūras uzdevums Nr. 3-4/16;  
3. Zemes robežu plāna kopija;  
4. Paskaidrojuma raksta kopija.

5. Apskojums veikts

Netika veikts

(datums, amats, vārds, uzvārds)

6. Konstatēts

Projekta ietvaros plānots projektēt sekojošus rekonstrukcijas darbus:

- divi lifti (atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām, celjspēja, izmēri);
- vienas operāciju zāles pārbūve;
- ķirurģiskā profila stacionāra telpu renovācija;
- dezinfekcijas un sterilizācijas dienesta telpu izveide;
- uzņemšanas nodaļas renovācija;
- pacientu reģistrācijas daļas izveide, atklāta tipa pacientu aprūpei;
- ambulatorās daļas renovācija;
- reanimācijas nodaļas renovācija;
- koridoru, atpūtas telpu, sanitāro mezglu renovācija;
- laboratorijas telpu (boksa tipa) un koridora renovācija, jaunu laboratorijas telpu izveide;
- divu ārējo liftu projektēšana;
- atsevišķu koka logu nomaīņa uz PVC logiem (~22 gab.);
- atsevišķas ēkas fasādes (vietas, kur paredzēti lifti un laboratorijas ēkas jumta nomaīņa);
- laboratorijas ēkas jumta nomaīņa;
- slimnīcas ēkas bēniņu siltināšana;
- Paredzēta ūdensapgāde un kanalizācija- pieslēgums pie esošiem tīkliem;
- Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana, paredzot pieplūdes/nosūces sistēmu un rekuperatoru(u), medicīnisko gāzu sistēmas un saspiesta gaisa vakumsistēmas izbūvi, apkures sistēmas cauru vadu, radiatoru nomaīņa rekonstruētajās un renovētajās telpās.

## NOSACĪJUMI

- Projektēt un būvēt saskaņā ar LR MK noteikumu Nr.112 (01.04.1997.) "Vispārīgie būvnoteikumi" noteiktajām prasībām. LBN 202-01 006-00 "Būvprojekta saturs un noformēšana";
- Būvniecības darbiem izmantot Latvijā vai Eiropas Savienībā sertificētus materiālus, nekaitīgus cilvēku veselībai, dzīvībai un videi. Vadīties pēc LR MK noteikumiem Nr. 181 (30.04.2001.) "Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā", kā arī LR MK noteikumiem Nr.142 (27.03.2001.) Latvijas būvnormatīvs LBN 006-00 "Būvniecības prasības būvēm". IV Higiēniskums, nekaitīgums cilvēka veselībai un videi. Projektā nepieciešams iestrādāt informāciju par iekštelpu apdarei izmantojamiem materiāliem, atbilstoši telpu funkcionālai nozīmei. Iekštelpu apdarei izmantot netoksiskus, viegli kopjamus materiālus. Projektā konkretizēt būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības sertifikāta numuru;
- Jāievēro Latvijas būvnormatīvu noteikumus LBN 208-00 "Publiskas ēkas un būves", punktu par „Publisko ēku pieejamība personām ar īpašām vajadzībām”, 12.06.1997. likums "Ārstniecības likums" ("LV", 167/168 (882/883), 01.07.1997.);
- Projektējot Alūksnes slimnīcas būvniecību ņemt vērā 20.01.2009. MK noteikumi Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām";
- Pārbūvējot operāciju zāli, reanimācijas nodaļu, dezinfekcijas un sterilizācijas dienesta telpas, uzņemšanas nodaļu, daļu no ambulatorās nodaļas ievērot ārstniecības iestādes būvniecības prasības. Sienu, grīdu un griestu apdares materiāliem jānodrošina vieglu telpu uzkopšanu un netraucētu slimnīcas higiēnas plāna realizāciju. Apdares materiāliem vai krāsojumam jānodrošina ilglaicīgu noturību pret regulāru telpu uzkopšanu ar alkoholu nesaturošiem dezinfekcijas līdzekļiem. Palātu un sanitāri higiēnisko telpu sienu apdares materiāliem jābūt ar atbilstošiem kvalitātes sertifikātiem, kas apliecina to noturību pret mikroorganismu kolonizāciju (higiēnas sertifikāts). Sienu apdares materiāliem jābūt ar antistatiskām īpašībām, lai mazinātu/nepieļautu putekļu pievilkšanos;
- Projektējot ņemt vērā higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasības ārstniecības iestādē un tās struktūrvienībās, lai nepieļautu infekcijas slimību izplatīšanos atbilstoši 11.07.2006. MK noteikumi Nr.574 "Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē";
- Darbiniekiem nodrošināt drošību un veselības aizsardzību darba vietās. Darba telpās jānodrošina darba raksturam un nodarbināto fiziskajai slodzei atbilstošu mikroklimatu (gaisa temperatūru, gaisa relatīvo mitrumu, gaisa kustības ātrumu) atkarībā no fiziskās slodzes, kas nepieciešama attiecīgā darba veikšanai. Darba vietas jānodrošina ar dabisko apgaismojumu un jāapriko ar mākslīgo apgaismojumu tā, lai kopējais apgaismojums būtu pietiekams nodarbināto drošībai un veselībai. Vadīties pēc LR MK noteikumiem Nr. 359 (28.04.2009.) "Darba aizsardzības prasības darba vietās";
- Nodrošināt apkuri un ventilāciju atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 534 (23.09.2003.) Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN – 03 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija". Sanitāriem mezgliem nodrošināt atsevišķu mehāniskās ierosmes nosūces ventilāciju. Ēkas telpās nepieciešams nodrošināt pietiekošu iekštelpu gaisa apmaiņu un mikroklimata parametru ievērošanu, ņemot vērā projektējamo telpu funkcionālās īpatnības;

- Dzeramā un saimniecības vajadzībām izmantojamā ūdens kvalitāti nodrošināt atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 235 (29.04.2003.) „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”;
- Pēc celtniecības darbu pabeigšanas veikt teritorijas labiekārtošanas darbus, paredzot būvgružu, sadzīves atkritumu savākšanu un teritorijas apgaismošanu.

Rekomendējam izstrādāto projektu iesniegt Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļā saskaņošanai.

Izpildītājs Vidzemes kontroles nodaļas vides veselības analītiķe  
Evita Zeiļuka

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds)

Vecākā higiēnas ārstē  
INGA ZARIŅA

(paraksts)

Vidzemes kontroles nodaļas vadītājs



(paraksts)

Kalvis Latsons

(vārds, uzvārds)