



LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA

VESELĪBAS INSPEKCIJA

Juridiskā adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201,
tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR BŪVPROJEKTU/TERITORIJAS PLĀNOJUMU

Atzinuma izdošanas vieta	Gulbene
2011.g. <i>06. maijā</i>	Nr. <i>6</i>
1. Projekta nosaukums	Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija
2. Atzinuma pieprasījuma mērķis	Higiēniskā novērtēšana
3. Objekta adrese	Pils iela 1A, Alūksnes, Alūksnes novads, Zemesgabala kadastra Nr. 3601 001 0421.
4. Projekta pasūtītājs	SIA „Alūksnes slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003252612, Pils iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads.
5. Projekta autors	SIA „Belss”, būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2113R.
6. Iesniegtie dokumenti	Tehniskais projekts
7. Izskatot projektu, konstatēts	Alūksnes novada būvvaldē, izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. 3-4/16 un Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļā izsniegti noteikumi higiēnas prasību ievērošanai par tehniskā projekta risinājumu atbilstību Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām ar savu parakstu ir apliecinājis projekta vadītājs G. Zvejnieks, sertifikāta Nr. 10-0470.
<p>Projekts paredz ēkas iekšējo un ārējo rekonstrukciju, nodrošināt pieejamību visām iedzīvotāju grupām, īpaši pacientiem ar kustību traucējumiem, kā arī padarīt efektīvu energoresursu izmantošanu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietās. Paredzēts rekonstruēt inženiertehniskās komunikācijas, veikt iekšējo renovāciju ķirurģijas profila nodaļā, uzņemšanas nodaļā un ambulatorajā daļā. Projektā tiek paredzēta lifta izbūve, tādējādi nodrošinot pieejamību personām ar funkcionālajiem traucējumiem.</p> <p>Ārējās rekonstrukcijas un renovācijas rezultātā paredzēts veikt jumta nomaiņu laboratorijas ēkai, bēniņu siltināšana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slimnīcas ēkā paredzēts saglabāt caurstaigājamu pirmo stāvu. Pie galvenās slimnīcas ieejas izveidos jaunu slimnīcas reģistratūras leti. Lai atvieglotu slimnieku nokļūvi no uzņemšanas nodaļas uz otrā stāvā atrodos ķirurģijas nodaļu plānots izbūvēt liftu. Pagrabstāvā tiks izvietots ventagregāts un siltā ūdens broileris. 2. Iekštelpu apdarei plānots pielietot LR MK noteikumos noteiktām prasībām atbilstošus apdares materiālus. 3. Uzņemšanas nodaļā plānots izbūvēt jaunu ieeju un ierīkot telpu akūtam pacientam. 	

4. Ambulatorajā nodaļā Nr. 1 tiks izbūvēta jauna uzņemšanas nodaļas reģistrācijas lete, kur paredzēta arī garderobe apmeklētājiem. Ar atsevišķu izeju uz ārpusi izbūvēts neatliekamās medicīniskās palīdzības postenis, kas ir nesaistīts ar slimnīcu. Postenī tiks izbūvēta dušas telpa un tualete.
5. Ambulatorajā nodaļā Nr. 2 paredzēts atjaunot esošās telpas sienu, grīdu un griestu apdari. Jaunu sanitāro mezglu izbūvi un ieejas durvju ielikšanu.
6. Ķirurģijas nodaļā paredzēta divos stāvos. Pirmajā stāvā būs divas operāciju zāles (septiskā un aseptiskā), instrumentu mazgātavas telpa, materiālu noliktavas telpas.
7. Fizioterapijas nodaļā paredzēta esošo kāpņu demontāža un jauno izbūve.

SLĒDZIENS Izvērtējot higiēnas prasības, **neiebilstam tehniskā projekta risinājumam.**

REKOMENDĀCIJAS

Izpildītājs Vidzemes kontroles nodaļas vides veselības analītiķe
Evita Zeļuka

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds)

(paraksts)

Vidzemes kontroles nodaļas
vadītājs



(paraksts)

Kalvis Latsons

(vārds, uzvārds)