



PIEZĪMES

- Siltuma mezgla turpgaitas un atpakaļgaitas vadus pievienot attiecīgajiem esošajiem cauruļvadiem.
- Cirkulācijas vadu izbūvēt gar 1. st. griestiem līdz virtuves izlietnei ar kritumu uz siltuma mezgla pusi $i=0,002$. Vada augstākajā punktā montēt automātisko atgaisotāju dn15.
- Mērinstrumentus montēt saskaņā ar siltuma mezgla cauruļvadu montāžas shēmu.

PROJEKTA KOORDINATORS

SADARBĪBĀ AR

AAC bīņš, SIA, _Andrija Porneļa ielā 13-2, Jēkabpils, MT29288754, _aachirojs@aacbīņš.lv



BŪVOBJEKTS SAIMNIECĪBAS ĒKA (002
FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA

ADRESE PILS IELA 1, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADS, LV-4301
PASŪTĪTĀJS SIA "ALŪKSNES SLIMNĪCA" REG.NR. 40003252612

PROJEKTA VADĪTĀJS AČikanovičs
AVK DAĻAS VADĪTĀJS R. Arājs

LAPAS SATURS Saimniecības korpusa siltuma mezgla plāns
LAPAS MARKA AVK-5
LAPAS NR 5
LAPU SKAITS

PROJEKTA STADIJA TP
DATUMS 2013.gada augusts

Arhīvs: Arhivs\Arhiv\DeskTop\Template.pn