



Siltuma mezgļa montāžas shēma



Situma uzskaites mezgls



Siltumslodžu tabula

Nr. p.k.	Nosaukums	Siltuma slodzes, kW
1	Apkure	78
2	Ventilācija	0
3	Karstais ūdens	82
	Kopā:	160

Piezīmes.

1. Atgaisotājus iebūvēt cauruļvadu augstākajās vietās.
2. Komplektējošās iekārtas iebūvēt atbilstošī iekārtu pases prasībām

PROJEKTA KOORDINATORS	SADARBĪBĀ AR AAC birojs, SIA „Andreja Pommaja ielā 13-2, Jēkapijs _ MT29268754 _ aachin@aacbirojs.lv
BŪVOBJEKTS SAIMNIECĪBAS ĒKAS (002) FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA ADRESE PILS IEĻA 1, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADS, LV-4301 PASŪTTĀJS SIA "ALŪKSNES SLIMNĪCA" REG.NR. 40003252612 PROJEKTA VADĪTĀJS A.Cikanovičs AVK DAĻĀS VADĪTĀJS R. Arājs	LAPAS SATURS Saimniecības korpusa siltuma mezgla montāžas shēma LAPAS MARKA AVK-6 LAPAS NR 6 LAPU SKAITS PROJEKTA STADIJA TP DATUMS 2013.gada augusts Arhīvs Ainars.Usturs_Ach.Desktop_Template.pjn b/m