



1. UN 2. STĀVA UGUNSGRĒKA SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS PLĀNS

2. stāva plāns



1. stāva plāna fragments




Stātvads uz 1. stāvu EUROSAFE 2x1mm² un
2 x EUROSAFE 2x0.75mm²
(šķērsojot stāvu pārsegumu ievērt aizsargcauruli
un nobīvēt ar HSM ugunsizturīgo maisījumu)

Stāvvads uz bēniņiem EUROSAFE 2x0.75mm²
(šķērsojot stāvu pārsegumu ievērt aizsargcaurulē
un nobīvēi ar HSM ugunsizturīgo maisījumu)


TELPU EKSPLIKĀCIJA 1. STĀVAM	
Nr.	Platība
Telpu nosaukums	(m ²)
1 Kāpinu telpa	14.5

Nr.	Tapu nosaukums	Platība (m ²)
1	Kāpņu telpa	3,8
2	Pļeņģšanas telpa	41,6
3	Gatienis	18,2
4	Gatienis	12,0
5	Kabīnēts	7,5
6	Kabīnēts	8,4
7	Kabīnēts	18,7
8	Kabīnēts	16,1
9	Tualete	2,4
10	Kabīnēts	15,6
11	Kabīnēts	26,3
12	Kabīnēts	17,6
13	Alpūtiņas telpa	9,3
14	Krāsotava	8,5
15	Testēšanas telpa	17,9
16	Tualete	4,8




Ugunsdzēsības signalizācijas
kontrolpaneis Bentel J-424-8

Pieņemtie apzīmējumi



Piezīmes:

1. UAS sīnēmas komponentu montāžu veikt vadoties pēc aparātūras tehniskās dokumentācijas;
2. Trauksmes signālu "ugunsgrēks un bojājumi" translācijas veidu precizēt;
3. Uz detektoriem un rokas pogām izbūvēt EUROSAFE 2x0,75mm² kabeljus;
4. Uz ātra sīnēmas izbūvēt EUROSAFE 2x1mm² kabeljus;
5. Iznēsamo indikatoru novietojumu pirms izūves precizēt ar pasūtītāju.

Pasūtītājs: SIA "Atļiksnes silmīnīca" Pils iela 1A, Atļiksne, Atļiksnes novads, LV-4301 Reģ. Nr.40003252612			Objekts: Atļiksnes silmīnīcas ēkas rekonstrukcija			 Rīga, Kaļienes iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: +371 67828366		
			Adrese: Pils iela 1A, Atļiksne, Atļiksnes novads, LV-4301			©All rights reserved. @izmantojams saskaņā ar autoritāšu līkumu		
			Lapas nosaukums: 1. un 2. stāva ugunsgrēka signālziņās sistēmas plāns			Līguma Nr.: ERAF-1 Mērogs: 1:100		
UAS daļ. vad	Uldis Aizupietis	14.03.2011				Stadija	Lapas	Ras. Nr.
Izstrādāja	Uldis Aizupietis	14.03.2011				TP		UAS-2