



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- ZK — -proj. zemējuma kontūrs
- — -proj. zemējuma elektrods

PIEZĪMES:

1. Zemējuma kontūrs izbūvējams ne seklāk kā 0.5m dziļumā no zemes virsmas;
2. Zemējuma kontūra trase precizējama pie montāžas darbu veikšanas;
3. Attālums starp zemējuma elektrodiem nedrīkst būt mazāks kā 7.5m;
4. Zemējuma kontūra pretestība nedrīkst pārsniegt $R_z < 10\Omega$. Pēc mērījumu veikšanas, nepieciešamības gadījumā iedzīt papildus zemējuma elektrodus līdz $R_z < 10\Omega$;
5. Visas savienojumu vietas zem zemes jānotin ar pretkorozijas lentu;
6. Visi montāžas darbi jāveic ievērojot LBN, LVS, EN, EIN un citus spēkā esošos normatīvos aktus.

Pasūtītājs: SIA "Alūksnes slimnīca"
Pils iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads LV-4301
Reģ. nr. 40003252612

Objekts: Slimnīcas rekonstrukcija
Alūksnē

Adrese: Pils iela 1, Alūksne,
Alūksnes novads, LV-4301

Lapas nosaukums:
Zemējuma kontūra plāns



Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma Nr.: ERAF-1

Inv. Nr.:

Mērogs: 1:500

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP		EL-18