


1	2	3	4	5	6	7	8
A				A			
ELEKTROTEHNISKĀ INFORMĀCIJA:				230___ V 10___ A 50___ Hz			
1. NOMINĀLAIS SPRIEGUMS/STRĀVA/FREKVENCE				6___ kA			
2. SILTUMA ĪSSAVIENUOJUMA PIELAIDE				1___ kW 0,32___ kW 0,9___ cosφi			
3. LĪDZSVAROTS / UZSTĀDĪTĀ JAUDA / COSFI				<input type="checkbox"/> IZSLĒGTS <input checked="" type="checkbox"/> IESLĒGTS SPRIEGUMS 230___ V STRĀVA 6___ A			
4. KONTROLES SPRIEGUMA SKALA				<input type="checkbox"/> L1, N <input checked="" type="checkbox"/> L1,N,PE <input type="checkbox"/> L1, L2, L3, N <input type="checkbox"/> L1, L2, L3, N, PE			
5. MAIŅSTRĀVAS VADU KOPNE				<input type="checkbox"/> ELEMENTS <input checked="" type="checkbox"/> KASTE <input type="checkbox"/> RĀMIS			
B				KONSTRUKCIJAS INFORMĀCIJA			
1. CENTRA TIPS				<input checked="" type="checkbox"/> VIRSMA <input type="checkbox"/> VIENLĪMĒŅA IEPAKOJUMA KLASES IP 55___			
2. INSTALĀCIJAS METODE				<input type="checkbox"/> GRĪDA <input checked="" type="checkbox"/> SIENA			
3. PIEVIENOŠANA				<input checked="" type="checkbox"/> LOCK (Bloķējs) <input type="checkbox"/> DROŠINĀTĀJS			
4. DURVJU IEKĀRTA				<input type="checkbox"/> ATVĒRTS <input checked="" type="checkbox"/> UGUNSDROŠS			
5. APAKŠAS PLĀKSNES				<input checked="" type="checkbox"/> STANDARTA <input type="checkbox"/> ĪPAŠS			
6. KRĀSA				AUGSTUMS: 400___ PLATUMS: 300___ DZILŪMS: 150___			
7. IZMĒRI				C			
IEKĀRTAS INFORMĀCIJA:				1. IEKĀRTAS TIPS			
2. UZSTĀDĪŠANAS TIPS				<input checked="" type="checkbox"/> FIKSĒTS <input type="checkbox"/> PĀRVIETOJAMS <input type="checkbox"/> NOŅEMAMAS			
3. SIGNĀLA LAMPAS				<input checked="" type="checkbox"/> ELEMENTS <input type="checkbox"/> CENTRALIZĒTS			
4. NOMĒRĪJA				<input type="checkbox"/> SPULDZE <input type="checkbox"/> KVĒLE <input checked="" type="checkbox"/> GAIŠMAS DIODE			
D				<input type="checkbox"/> ELEKTROSTACIJA <input checked="" type="checkbox"/> RAŽOTĀJS			
KABELI :				1. PIEVADĪŠANAS KABELI			
2. GALVENIE KABELI				<input checked="" type="checkbox"/> NO AUGŠAS <input type="checkbox"/> NO LEJAS			
3. KONTROLES KABELI				<input checked="" type="checkbox"/> NO AUGŠAS <input type="checkbox"/> NO LEJAS <input type="checkbox"/> INSTR. <input checked="" type="checkbox"/> TERM. BLOKS			
E				IDENTIFIKĀCIJA:			
1. IDENTIFIKĀCIJAS PLĀKSNES				<input checked="" type="checkbox"/> RAŽOT. NORM. <input type="checkbox"/> ATSEVIŠKĀS INSTRUKCIJAS			
2. INSTRUMENTU APZĪMĒŠANA				<input type="checkbox"/> INKREMENTĀLS <input checked="" type="checkbox"/> PĒC ELEMENTA <input type="checkbox"/> ATSEVIŠKĀS INSTRUKCIJAS			
F				CITA INFORMĀCIJA : _____			
1				2			
3				4			
5				6			
7				8			
A3				F			

Pasūtītājs: SIA "Atļikšnes slīmnīca"		Objekts: Atļikšnes slīmnīcas ēkas rekonstrukcija			
Pils iela 1A, Atļikšne, Atļikšnes novads, LV-4301		Adrese: Pils iela 1A, Atļikšne, Atļikšnes novads, LV-4301		Rīga, Kaļienes iela 22a	
Reģ. Nr.40003252612				Tāl.: +371 67322333	
				Fakss: +371 67828366	
				©All rights reserved. ©Izmaiņojams saskaņā ar autortiesību likumu	
Proj. vadīt. Andrejs Bogdāns		21.04.2011.		Līguma Nr.: ERAF-1	
Izstrādāja Andrejs Andrejevs		21.04.2011.		Mērogs: B/M	
				Stadija	
				TP	
				Lapas	
				Ras. Nr.	
				VAS 8	
				VAS 1	