



VS-1


<i>Pu</i> =38.8kW
<i>K</i> =0.8
<i>Pa</i> =31.0kW
<i>Ia</i> =46.5A



VS-2

<i>Pu</i> =7.6kW
<i>K</i> =0.8
<i>Pa</i> =6.1kW
<i>Ia</i> =9.1A



Pasūtītājs: SIA "Atūksnes slimnīca" Pils iela 1A, Atūksne, Atūksnes novads LV-4301 Reģ. nr. 40003252612			Objekts: Slimnīcas rekonstrukcija Atūksnē		<div><p>Rīga, Kalvenes iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: +371 67828366</p><p>©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autoritāšu likumu</p></div>		
			Adrese: Pils iela 1, Atūksne, Atūksnes novads, LV-4301				
EL d.vad.	Kārlis Kalniņš	11.04.2011	Lapas nosaukums: Sadalu VS-1 un VS-3-2 principiālās shēmas		Līguma Nr.: ERAF-1 Inv. Nr.: Mērogs: b. m.		
Izstrādāja	Kārlis Kalniņš	11.04.2011			Stadija	Lapas	Ras. Nr.
					TP		EL-15