



PIEZĪMES:

1. Visi montāžas darbi jāveic ievērojot LBN, LVS, EIN un citus spēkā esošos normatīvos aktus;
2. Uz ēkas jumta(gie sienas) montējams zibensuztvērēja masas ar aktīvo uztvērēju PDC-6.4, kas pie pirmās aizsardzības klases, pēc ražotāja datiem, nodrošina aizsardzības rādītāsu 80m. Masā montāžas vieta precizējama pie darbu veikšanas;
3. Uztvērēja galvai jābūt vismaz 2.0m augstāk par jebkuru citu jumta konstrukciju vai inženierkomunikāciju iekārtu;
4. No uztvērēja masā, līdz zemējuma kontūram pa ēkas jumtu, fasādi paredzēta alumīnija novadgājslēpe. Novadgājslēpe ar zemējuma kontūru savienojama caur mērijuma klemmi;
5. Zemējuma kontūra trasi un piesaīstis skatīt EL-18;
6. Visi darbi izpildāmi ievērojot LBN, LVS, EN, EIN un ražotāju izdotās instrukcijas.

PIENĒMTE APZĪMĒJUMI:

- z — -proj. apaļzveļs d=8mm;
- ZK — -proj. plākanzveļs 30x3.5mm;
- ZK — -proj. zibensuztvērējs L=4m;
- — -proj. zemējuma elektrods.

Pasūtītājs: SIA "Aldiknes silmīnka"				Objekts: Silmīnka rekonstrukcija			
Pils iela 1A, Aldikne, Aldiknes novads LV-4301				Aldikne			
Reģ. nr. 40003252612				Adrese: Pils iela 1, Aldikne, Aldiknes novads, LV-4301			
				Lapas nosaukums:			
				Jumta plāns ar zibenssaišķurības sistēmu			
EL d.vad.		Kārtis Kārtiņš		11.04.2011			
Izstrādāja		Kārtis Kārtiņš		11.04.2011			