


1. stāva plāns
M 1:100



Novietojums plānā


TEPIU EKSPRIJACIJA 1. STAVAMI (Krunična nodula)		
Teplasi Nr.	Teplasi nosakums	Platiba (mm)
101	Gatienis	21,5
102	Gatienis	38,6
103	Sundatras mezglis pacientiem	8,1
104	Notikšana	6,3
105	Instrumentu mazgāšana	7,5
106	Apūdas teplu gardrobes	20,7
107	Spēstā zāle Nr. 2	25,9
108	Roku mazgātava	5,6
109	Gatienis	19,3
110	Gatienis	4,4
111	Operāciju zāle Nr. 1	37,4
112	Matēriālu notikšana	11,4
113	Sterilizācija	12,5
114	Gatienis	22,4
115	Ventilācijas iekārtu teplu	22,4

lekštelpu aprēķinu t°C

Palāta	+18±2°C
Gaitenis	+16±2°C
Tualetes	+18±2°C
Duša	+24±2°C
Atpūtas telpa	+18±2°C
Procedūru telpa	+18±2°C
Kāpņu telpa	+16±2°C

Piezīmes:

1. Aukures māģistrālos un stāvvadus būvēt no melnā metāla caurulēm, māģistrālē caurulvadi paredzami izbūvēt grieztu līmenī.
2. Caurulvadi atzāri no stāvvadiem ir paredzēti izbūvēt no vara caurulēm, kas paredzēti montēt pie sienas.
3. Montējot caurulvadus ievērot minimālo kritumu 0.002 uz tūkšonas pusi.
4. Slīdekmeņi un caurulvadi plānos tiek attēloti nosacīti atbilstīgi no sienām.
5. Augstākajos punktos uzstādāmi atgaisotāji, zemākajos izlaide.
6. Aukures sistēmas plānus skatīt kopā ar aksomometrijas shēmām.
7. Projektā konkrēto firmu izstrādājumus var aizvēlot ar analoģiem citu firmu izstrādājumiem, kuru tehniskie parametri un kvalitāte ir līdzvērtīga.

Pasūtītājs: SIA "Aukstnes slimnīca" Pils iela 1A, Aukstne, Aukstnes novads, LV-4301 Reģ. Nr.400033252612			Objekts: Aukstnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija		 Rīga, Kaļevnes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67323366 ©All rights reserved. ©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu
			Adrese: Pils iela 1A, Aukstne, Aukstnes novads, LV-4301		
Būvpr. vad.	Viktors Kārkļevs	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	
Būvpr.d.v.	Jānis Rancāns			1. stāva apkures plāni ķīmurgiskajā nodaļā	Mērogs: 1:100
Izstrādāja	Māris Maļevičs				Stādļa
					Lapas
					Ras. Nr.
					TP
					AVK-4